

浄化槽の種類における保守点検の検査間隔

区分	処理方式	浄化槽の種類	検査の間隔	
みなし浄化槽	全ばっ気方式	対象人数が20人以下の浄化槽	3ヶ月に1回以上	
		対象人数が21～300人の浄化槽	2ヶ月に1回以上	
		対象人数が301人以上の浄化槽	1ヶ月に1回以上	
	分離接触ばっ気方式	対象人数が20人以下の浄化槽	4ヶ月に1回以上	
		分離ばっ気方式	対象人数が21～300人の浄化槽	3ヶ月に1回以上
		単純ばっ気方式	対象人数が301人以上の浄化槽	2ヶ月に1回以上
		散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式		6ヶ月に1回以上
浄化槽	分離接触ばっ気方式	対象人数が20人以下の浄化槽	4ヶ月に1回以上	
	嫌気ろ床接触ばっ気方式	対象人数が21～50人の浄化槽	3ヶ月に1回以上	
	脱窒ろ床接触ばっ気方式			
	活性汚泥法式		1週間に1回以上	
	回転板接触方式	砂ろ過装置、活性炭吸着装置、凝集層を有する浄化槽	1週間に1回以上	
	接触ばっ気方式	スクリーン、流量調整タンク、流量調整槽を有する浄化槽	2週間に1回以上	
	散水ろ床方式	上記以外の浄化槽	3ヶ月に1回以上	